

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
Vadovai ar jų įgaliojami asmenys						
1.	Elektros įrenginių eksploatavimas vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas	1.1. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgaliojami asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 400 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.	Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ^{1,3} . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos, arba energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir išklausius elektros energetikos modulį (dalyką), ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje.	Nėra.	20 akademinį valandų per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų, organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
			Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti ^{1,2,3} . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis elektros energetikos veiklos srityje.	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	24 akademinės valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
		1.2. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių iki 35 kV* įtampos eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.	Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai ^{1,3} . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginius išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklaudius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką). Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	Nėra. VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas.	20 akademių valandų per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
			Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti ^{1,2,3} . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginius išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklaudius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	24 akademių valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				<p>Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.</p>	<p>VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 35 kV įtampos elektros įrenginiuose stažas.</p> <p>Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.</p> <p>Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).</p>	
		<p>1.3. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo veiklos vadovavimą įmonėje.</p>	<p>Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai^{1,3}. Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).</p>	<p>Aukštasis koleginius išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).</p>		<p>20 akademinį valandų per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.</p>
				<p>Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis,</p>	<p>VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos</p>	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	elektros įrenginiuose stažas.	
			Vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdyti ^{1,2,3} . Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).	Aukštasis koleginiškas išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	24 akademinės valandos per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
2	Elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	2.1. Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) įmonių vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vadovavimą įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai.	Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausias (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Nėra.	20 akademinų valandų per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
			Vadovauti iki 35 kV* įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) veiklai bei vadovauti elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbams ir (ar) juos vykdyti.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausias (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Nėra.	24 akademinės valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko.	Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	
Inžinierinių kategorijų elektros energetikos darbuotojai						

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
3.	Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar) vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas	3.1. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 400 kV*.	Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus ^{2,3} arba ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklaudius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	24 akademinės valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		3.2. Energetikos inžineriniai darbuotojai eksploatuojantys elektros įrenginius iki 1000 V įtampoje.	Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus ^{2,3} arba ³ .	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo aukštosios įtampos elektros įrenginiuose stažas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius). Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
			Apsaugos nuo elektros kategorija AK (iki 1000 V).	<p>kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).</p> <p>Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.</p>	<p>(netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).</p> <p>VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas.</p> <p>Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.</p> <p>Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).</p>	atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
			<p>Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus^{2,3} arba ³. Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V).</p>	<p>Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.</p>	<p>Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.</p> <p>Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).</p>	
		<p>3.3. Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatikos sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.</p>	<p>Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose^{3,4} arba ³. Apsaugos nuo elektros kategorija AK.</p>	<p>Aukštasis koleginius išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.</p> <p>Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija.</p>	<p>Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).</p> <p>VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas.</p>	<p>24 akademinės valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.</p>

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
					Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	
			Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploataavimo darbus iki 1000 V įtampos elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos sistemose ^{3,4} arba ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija VK.	Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija.	Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius)	
		3.4. Energetikos įmonių inžineriniai (operatyviniai) darbuotojai, vykdantys elektros tinklo ir jo įrenginių technologinį valdymą ir perjungimus, atliekamus dispečerinio valdymo sistema.	Vadovauti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo ir jo įrenginių technologiniam valdymui, vykdyti perjungimus dispečerinio valdymo sistema ^{3,5} arba ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausus	Operatyvinių perjungimų vykdymo atitinkamai iki 400 kV ir iki 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutiniuosius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				(baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).		
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Operatyvinių perjungimų vykdymo auštosios ir 1000 V įtampos tinkluose mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	
		3.5. Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai vykdančys elektros įrenginių bandymus paaukštinta įtampa.	Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 400 kV* įtampos elektros tinklo jo įrenginių ar kitų elementų bandymams paaukštinta įtampa ^{3,4} arba ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklausius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	24 akademinės valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	VK kategorija ir ne trumpesnis kaip 1 metų darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas. Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
					pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymo programos baigimo pažymėjimas (netaikoma asmeniui, turinčiam teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius).	
		3.6 Elektros tinklo ir vartotojų elektros įrenginių valdymo ir teleinformacinės sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	Vadovauti ir (ar) vykdyti eksploatavimo darbus iki 1000 V įtampos ryšių, valdymo ir teleinformacijos sistemose ^{3,4} arba ³ . Apsaugos nuo elektros kategorija VK	Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija arba jai lygiavertė kvalifikacija.	Elektros tinklų ir elektros įrenginių apsaugų ir valdymo sistemų mokymo programos skirtos inžineriniam personalui baigimo pažymėjimas.	24 akademines valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
4.	Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	Energetikos įmonių inžineriniai darbuotojai, atsakingi už elektros energetikos iki 35 kV* įtampos objektų ir įrenginių įrengimą (montavimą).	Vadovauti ir (ar) vykdyti iki 35 kV* įtampos elektros objektų ir įrenginių įrengimo (montavimo) darbus.	Aukštasis koleginiis išsilavinimas, įgytas baigus elektros inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba baigus elektronikos inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypties studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją būti išklaudius (baigus) elektros energetikos modulį (dalyką).	Nėra	24 akademines valandas per paskutinius 5 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				Aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas, ir įgyta elektriko kvalifikacija.	Elektros įrenginių įrengimo mokymo programos skirtos inžineriniam personalui pažymėjimas.	
Darbininkų kategorijų elektros energetikos darbuotojai						
5.	Elektros įrenginių eksploatavimas ir (ar) vartotojo elektros įrenginių eksploatavimas	5.1. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdamas darbus elektros tinkle ir vartotojų elektros įrenginiuose iki 400 kV*.	Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus ^{3,6} . Apsaugos nuo elektros kategorija VK.	Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Nėra.	12 akademinį valandų per paskutinius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
			Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 400 kV* įtampos darbus ⁷ . Apsaugos nuo elektros kategorija PK.	Pagrindinis išsilavinimas.	Ne trumpesnis kaip 6 mėnesių darbo atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją. Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas.	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
		5.2. Elektrotechnikos darbuotojas, vykdamas darbus elektros tinkle ir vartotojų įrenginiuose (iki 1000 V).	<p>Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V darbus^{3,6}. Apsaugos nuo elektros kategorija VK (iki 1000 V).</p>	<p>Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.</p>	Nėra.	<p>12 akademinė valandų per paskutinius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.</p>
			Pagrindinis išsilavinimas.	<p>Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas.</p>	<p>Ne trumpesnis kaip 3 mėnesių darbo iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose stažas turint PK kategoriją.</p>	
			<p>Vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo iki 1000 V įtampoje darbus^{3,7}. Apsaugos nuo elektros kategorija PK (iki 1000 V).</p>	Pagrindinis išsilavinimas.	<p>Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas arba dokumentas patvirtinantis 6 mėn. stažotę iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose.</p>	

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
		5.3. Elektrotechnikos operatyviniai-remonto darbuotojai įrenginiuose iki 400 kV*.	Vykdėti elektros tinklo ir jo įrenginių iki 400 kV* įtampos operatyvinių-remonto darbuotojų funkcijas ^{3,8} . Apsaugos nuo elektros kategorija (VK, PK**).	Pagrindinis išsilavinimas.	Elektrotechnikos darbuotojas turintis teisę vykdyti darbus atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose ir kuriam suteikta atitinkama ar aukštesnė apsaugos nuo elektros kategorija. Elektrotechnikos darbuotojo vykdančio elektros įrenginių operatyvinio remonto darbuotojo funkcijas mokymo pažymėjimas.	12 akademinių valandų per paskutinius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
		5.4. Aukštosios įtampos elektros įrenginius paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas.	Vykdėti elektros įrenginių bandymus paaukštinta iki 400 kV* įtampa ^{3,6} . Apsaugos nuo elektros kategorija (VK).	Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Specializuotų kursų bandymams paaukštinta įtampa, mokymo baigimo pažymėjimas ir dokumentas patvirtinantis 1 mėn. stažuotę.	12 akademinių valandų per paskutinius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.
					Atitinkamos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų mokymo programos skirtos darbininkui pažymėjimas .	
6.	Elektros objektų ir įrenginių įrengimas (montavimas)	Elektros įrenginius įrengiantys darbininkai.	Vykdėti elektros įrenginių įrengimo darbus iki 35 kV*.	Asmuo turi būti baigęs III lygio elektriko profesinio mokymo programą ir įgijęs elektriko kvalifikaciją arba jai lygiavertę kvalifikaciją.	Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal: 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***.	12 akademinių valandų per paskutinius 3 metus mokymo įstaigos, įmonės ar asociacijos bei elektros įrenginių gamintojų ar juos atstovaujančių asmenų organizuotų mokymų ar seminarų elektros energetikos sektoriuje.

Nr.	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojų kategorija	Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės	Bendrieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Specialieji kvalifikaciniai (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui	Kvalifikacijos tobulinimo (minimalūs) reikalavimai energetikos darbuotojui
				Pagrindinis išsilavinimas.	<p>Dokumentas patvirtinantis 3 mėn. stažuotę atitinkamos įtampos elektros įrenginiuose.</p> <p>Elektros įrenginių montuotojų mokymo programos skirtos darbininkams baigimo pažymėjimas.</p> <p>Iki 100 kW galios elektros įrenginius, energijos gamybai naudojančius tik saulės šviesos energiją gali būti apmokyti pagal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programą***. 	

PASTABOS:

1. * Nurodyti elektros įrenginių įtampa: iki 1000 V, iki 10 kV; iki 35 kV, iki 110 kV, iki 400 kV (Elektros objektų ir įrenginių įrengimui (montavimui) tik iki 35 kV).

** - su apsaugos nuo elektros kategorija PK gali dalyvauti vykdant operatyvinius perjungimus kaip antras asmuo.

***- atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys darbininkai, savanoriškai gali būti apmokyti ir turėti mokymo įstaigos išduotą saulės šviesos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

2. ¹ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu;

² - pagal atliekamas funkcijas gali būti: darbdavio įgaliotu asmeniu; asmeniu atsakingu už vartotojo elektros ūkį; remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

³ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: asmeniu, turinčiu teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius;

⁴ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; darbų vadovu; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

⁵ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: operatyviniu darbuotoju; darbų vadovu; prižiūrinčiuoju;

⁶ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; darbų vykdytoju; prižiūrinčiuoju; brigados nariu;

⁷ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: remonto darbuotoju; brigados nariu;

⁸ - pagal atliekamas funkcijas gali būti: operatyviniu, operatyviniu remonto darbuotoju.

3. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą, inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, atestuoti iki 2020 m. balandžio 30 d., kurių išsilavinimas neatitinka Bendroje energetikos darbuotojų atestavimo schemoje nurodytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų ir kurie nesiekia įgyti aukštesnės, nei turėtos apsaugos nuo elektros kategorijos, gali būti toliau atestuojami taikant Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, redakcijos, galiojusios iki 2020 m. gegužės 1 d., nuostatas.

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą, inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, atestuoti 2020 m. gegužės 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d., kurių išsilavinimas neatitinka Bendroje energetikos darbuotojų atestavimo schemoje nurodytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų ir kurie nesiekia įgyti aukštesnės, nei turėtos apsaugos nuo elektros kategorijos, gali būti toliau atestuojami taikant Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, redakcijos, įsigaliojusios 2020 m. gegužės 1 d., nuostatas.

Elektrotechniniam darbuotojui, kuris turi tinkamą išsilavinimą ir buvo atestuotas energetikos įmonėje atitinkamos įtampos ir atitinkamos ar aukštesnės apsaugos nuo elektros kategorijai ir yra įgijęs pakankamą darbo stažą, atestuojantis atestavimo įstaigoje darbo stažo kaip žemesnės apsaugos nuo elektros kategorijos darbuotojo reikalavimai netaikomi.

4. Tekste vartojamų apsaugos nuo elektros kategorijų sutrumpinimai:

4.1. aukšta kategorija (toliau vadinama – AK);

4.2. vidurinė kategorija (toliau vadinama – VK);

4.3. pradinė kategorija (toliau vadinama – PK).