



Nummer	21E0507/06	Vervangt	21E0507/05
Uitgegeven	12-07-2022	Eerste uitgave	17-06-2021
Geldig tot	12-07-2025	Rapportnummer	0569-L-20/2

Verklaring berekening van de R_{bf} [$m^2.K/W$] waarde

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een eenmalige berekening uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. van één product, zoals op deze verklaring vermeld: schuimbeton Isolite® 75 – 300, van

Faber Betonpompen B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2020.

PRODUCTNAAM

schuimbeton Isolite® 75 – 300

RESULTATEN

$\lambda_{calc} = 0,081 \text{ W}/(m.K)$			
dikte isolatie [mm]	R_{bf} [$m^2.K/W$]	dikte isolatie [mm]	R_{bf} [$m^2.K/W$]
100	1,24	500	6,18
200	2,47	600	7,42
300	3,71	700	8,66
400	4,95	800	9,89

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:
Kiwa BDA
Avelingen West 33
4202 MS Gorinchem
Postbus 389
4200 AJ Gorinchem
Tel +31(0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl
Copyright© 2022 Kiwa BDA

Faber Betonpompen B.V.

Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
Tel +31(0)88 5554444
info@faberbetonpompen.nl
www.faberbetonpompen.nl

