

Assessment programma



Norm (en)	Cluster Bbk – Beton (Besluit bodemkwaliteit)
Toepassingsgebied	5070: Vooraf vervaardigde betonproducten 5076: Vooraf vervaardigde polymeerbeton producten 5077: Vooraf vervaardigde geopolymeerbeton producten Geopolymeerbeton voor ter plaatse gestorte producten 5080: Vooraf vervaardigde producten op basis van een CO ₂ - geactiveerd bindmiddel
Bezoekfrequentie	2 controlebezoeken per jaar
Reglementen(en)	Kiwa-Reglement voor Certificatie

Normeisen aan de hand van IKB-raamschema uit BRL	Toelating	Controlebezoek
Laboratorium- en meetapparatuur	X	1x per jaar
Doseer- en mengapparatuur	X	1x per jaar
Ingangscontrole	X	leder bezoek
Materiaaleisen - BRL 5070: beton - BRL 5076: polymeerbeton - BRL 5077: geopolymeerbeton - BRL 5080: CO ₂ -geactiveerd bindmiddel	X	leder bezoek
Gereed product - emissie en samenstelling; - merken.	X -	Afh. keuringsfrequentie leder bezoek
Kwaliteitssysteem (documenten / procedures)	X	1x per jaar
Overige aspecten - corrigerende maatregelen vorige bezoek(en)	X	X

X: ieder bezoek