



Nummer 24E0522/01 Vervangt -
Uitgegeven 11-11-2024 Eerste uitgave 11-11-2024
Geldig tot 11-11-2027 Briefnummer 24E0522/01/MFS/EA/JB

Verklaring Rc-waarden [in m²K/W]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring voor spouwisolatie is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door Kiwa BDA Dak- en Geveladvies voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Exie NV

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024 en versie 6 van de richtlijn "Kwaliteitsverklaringen BCRG".

PRODUCTNAAM

Exie Fibres

RESULTATEN

Tabel 1 – Rc-waarden van een gevel met het product in een houten kader

Laagdikte kader (mm)	Situatie A
	($\lambda_{calc} = 0,054 \text{ W/(mK)}$)
40	1,10
50	1,29
100	2,21
150	3,13
200	4,06
230	4,61
240	4,80
250	4,98

Situatie A (benaming NTA 8800) betreft na-isolatie van bestaande bouw als daarvoor geldt: "Na te isoleren constructie is overzichtelijk, beheersbaar, schoon en vrij van obstakels, speciebaarden e.d.".


Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa BDA Expert Centre

Avelingen West 33
NL-4202 MS Gorinchem
Postbus 389
NL-4200 AJ Gorinchem
Tel +31 (0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl
Copyright © 2024

Exie NV

Bekenholstraat 1A
B-9550 HERZELE
Tel +32 47 14 83 452
info@exie.be
www.exie.be

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](http://webpagina.Verklaringen.van.Kiwa) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

EXIE
experts in healthy houses

VERKLARING